

Numer zapytania	Z33/6/1
Tytuł zapytania	Dostawa zaworu redukcyjnego sterowanego hydraulicznie zaworem regulacyjnym DN 150 - zamówienie (P177) TM
Kupiec prowadzący:	Ćwiąkała, Karolina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Ćwiąkała, Karolina
Data złożenia:	2025-04-23 11:07:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-23 11:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-24 23:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. Podstawowe parametry:
 - ciśnienie nominalne - PN 16,
 - standard przyłączy - Kołnierzowe: ISO 7005-2 (ISO 10, 16 i 25),
 - temperatura wody - do 80°C,
 - korpus zaworu i pokrywa - żeliwo sferoidalne zgodnie z PN-EN 1563:2018-10 lub ASTM A-536,
 - gniazdo, grzyb trzpień, sprężyna, dyski przepony - wykonanie ze stali nierdzewnej,
 - łożyska - wykonanie z brązu,
 - przepona - guma syntetyczna wzmocniona tkanina nylonową,
 - uszczelki - guma syntetyczna,
 - śruby i podkładki - stal nierdzewna,
 - obwód regulacyjny- wykonanie ze stali nierdzewnej,
 - elastomery - guma syntetyczna,
 - ochrona antykorozyjna - korpus zaworu oraz pokrywa powinny być pokryte powłoką epoksydową nakładaną na gorąco - kolor niebieski zgodny z RAL 5005, minimalna grubość powłoki 250µm
 - świadectwo dopuszczenia do stosowania w kontakcie z wodą do picia wydane przez PZH,
 - kołnierze zaworu powinny posiadać spłaszczenia ułatwiające ustawienie zaworu.
2. Zawór główny:
 - długość międzykołnierzowa powinna być zgodna z obowiązującą normą,
 - droga przepływu przez zawór nie może zawierać żadnych przeszkód w postaci żeber, łożyskowań, przewodnic,
 - zawór musi posiadać wymienne gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej,
 - budowa w konstrukcji skośnej,
 - wszystkie elementy zaworu powinny być dostępne i mieć możliwość serwisowania bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu,
 - zawór powinien mieć budowę odporną na działanie kawitacji i umożliwiać zmianę ciśnienia w stosunku, co najmniej 10:1.
3. Siłownik regulatora:
 - zespół siłownika powinien być dwukomorowy z integralną przegrodą dzielącą dolną komorę od komory głównej zaworu,
 - cały zespół siłownika (od grzyba regulacyjnego do pokrywy zespołu) powinien mieć możliwość demontażu z zaworu głównego, jako osobnego elementu,
 - przepona nie może być wykorzystywana jako powierzchnia uszczelniająca,
 - trzpień ze stali nierdzewnej powinien posiadać centralne prowadzenie z łożyskowaniem w przegrodzie oddzielającej komorę główną zaworu od komory dolnej,
 - okrągły grzyb regulacyjny powinien zawierać uszczelkę element pozwalający na regulację przy małych przepływach,
 - siłownik powinien standardowo być wyposażony we wskaźnik położenia grzyba zaworu,
 - zawór powinien być regulowany obwodem dwudrogowym bez wypuszczania wody do atmosfery.
4. Obwód regulacyjny:
 - wszystkie elementy obwody regulacyjnego łącznie z zaworem pilotowym powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
 - zakres nastaw pilota powinien wynosić od 1 do 16 barów,
 - obwód powinien być wyposażony w zawór igłowy pozwalający na regulację szybkości działania zaworu oraz filtr, którego czyszczenie może odbywać się bez konieczności zatrzymywania przepływu przez zawór,
 - pilot, powinien być przystosowany do podłączenia zdalnego sterowania,
 - na obwodzie regulacyjnym powinny być dwa manometry glicerynowe, wskazujące ciśnienie na napływie i odpływie z zaworu.
5. Wszystkie części zaworu powinny być dostępne i mieć możliwość serwisowania bez zdejmowania zaworu z instalacji.
6. Gwarancja jakości:
 - producent zaworu powinien posiadać certyfikat kontroli jakości ISO9001,
 - producent udzieli 3 letniej gwarancji,
 - dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	zawór redukcyjny sterowany hydraulicznie zaworem regulacyjnym DN 150		2	szt.	armatura przemysłowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie