

Numer zapytania	Z159/47/1
Tytuł zapytania	Dostawa plomba wodomierzowa - zamówienie (P2690) OS
Kupiec prowadzący:	Czmok, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Czmok, Wojciech
Data złożenia:	2026-04-23 14:58:09
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-23 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-28 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-24 23:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Wymagania szczegółowe dla zabezpieczeń wodomierzy do połączeń gwintowanych DN 15 -40:

- plomba powinna skutecznie zabezpieczać dostęp do śrubunku, łącznika wodomierzowego, uniemożliwiając jakiegokolwiek manipulację przy nim,
- obejmy plombujące powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, a szczególnie na temperaturę w zakresie od -30°C do +60°C, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i światło,
- w przypadku naruszenia plomby muszą pozostać na niej wyraźne ślady, takie jak pęknięcia, odbarwienia lub inne widoczne oznaki ingerencji, które jednoznacznie wskazują na nieautoryzowane otwarcie lub manipulację.
- wykonawca powinien nanieść na obwodzie jednej części obejmy i na zatrzasku, nieusuwalny nadruk koloru czarnego, wykonany metodą laserową z kolejnymi nr partii Zamawiającego (6 znaków oraz treścią „RPWiK Tychy”, przy czym wysokość znaków nie może być mniejsza niż 4 mm,
- konstrukcja obejmy plombującej musi uniemożliwiać, po jej założeniu, demontaż bez widocznego uszkodzenia zamknięcia, a usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie.
- konstrukcja obejmy plombującej powinna umożliwiać jej montaż na śrubunku, łączniku bez używania narzędzi zaciskających,
- demontaż obejmy plombującej powinien odbywać się w sposób bezpieczny i prosty dla monterów, bez powstawania odprysków tworzywa oraz bez konieczności użycia narzędzi.

2. Wymagania szczegółowe dla zabezpieczeń wodomierzy kołnierzowych DN 50 - 300:

- plomba linkowa powinna umożliwiać trwałe zabezpieczenie wodomierza za pomocą linki plombowniczej, uniemożliwiając jej rozwiązanie oraz dostęp do śrubunku i łącznika, co eliminuje ryzyko nieautoryzowanej manipulacji.
- plomby linkowe (licznikowe) powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, a szczególnie na temperaturę w zakresie od -30°C do +60°C,

- promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i światło,
- c. w przypadku naruszenia plomby muszą pozostać na niej wyraźne ślady, takie jak pęknięcia, odbarwienia lub inne widoczne oznaki ingerencji, które jednoznacznie wskazują na nieautoryzowane otwarcie lub manipulację.
 - d. wykonawca powinien nanieść na plombie linkowej (licznikowej), nieusuwalny nadruk koloru czarnego, wykonany metodą laserową z kolejnymi nr partii Zamawiającego (6 znaków oraz treścią „RPWiK Tychy”, przy czym wysokość znaków nie może być mniejsza niż 4 mm,
 - e. konstrukcja plomby linkowej (licznikowej) musi uniemożliwiać, po jej założeniu, demontaż bez widocznego uszkodzenia zamknięcia, a usunięcie plomby ma być możliwe jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie.
 - f. konstrukcja plomby linkowej (licznikowej) powinna umożliwiać jej montaż bez używania narzędzi zaciskających,
 - g. demontaż plomby linkowej (licznikowej), powinien odbywać się w sposób bezpieczny i prosty dla montera, bez powstawania odprysków tworzywa oraz bez konieczności użycia narzędzi.

3. Wymagania dla oferentów:

- do oferty należy dołączyć:
- dokument autoryzacji oraz gwarancji dostaw wystawiony przez producenta,
- parametry tworzywa wykorzystanego do produkcji plomb.
- zamówienie obejmuje transport i wyładunek,
- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30
- realizacja zamówień: do 10 dni od daty złożonego zamówienia,
- gwarancja: 24 miesiące,
- faktura winna zawierać zakres numeracji plomb,
- plomby powinny być dostarczane w opakowaniach jednostkowych:
- obejma DN15-40 – maksymalnie po 20sztuk w opakowaniu,
- plomba linkowa (licznikowa) – maksymalnie po 30sztuk w opakowaniu

Dostawa: Tychy, ul. Sadowa 4

Termin: DO 10 DNI

W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia.

Na dokumentach WZ i/lub fakturze wymagane jest wpisanie numeru zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Plomba wodomierzowa DN 20.	101.0003.0001.0200.0000	3 000	szt.	Inne
2.	Plomba wodomierzowa DN 32.	101.0003.0001.0400.0000	50	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie