| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z25/84/1 |
| Tytuł zapytania | Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Jordana, w Tychach (41/ZP/2026) |
| Kupiec prowadzący: | Warchoł, Magdalena |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Kulińska, Bożena |
| Data złożenia: | 2026-06-15 09:54:48 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-06-15 10:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-06-29 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-06-22 23:59:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Jordana, w Tychach, w zakresie rzeczowym uczytelnionym na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ zgodnie z projektem pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Tychach, przy ul. Jordana”, którego wyciąg jest załącznikiem nr 4 do DZ z uwzględnieniem oznakowania ujętego w projekcie zastępczej organizacji ruchu - załącznik nr 5 do DZ.

Projekt budowlany w formie papierowej oraz projekt zastępczej organizacji ruchu dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Numer CPV: 45232150 – 8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Netto: 240 300,00 zł

VAT: 55 269,00 zł

Brutto: 295 569  zł

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie z projektem budowlanym, z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym przez Zamawiającego i zatwierdzonym projekcie zastępczej organizacji ruchu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, projektem budowlanym oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w związku z realizacją prac, w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

7. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

10. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić pas drogowy do stanu nie gorszego niż istniejący przed rozpoczęciem prac. Odtworzenie należy wykonać w technologii bezasfaltowej, z zastosowaniem trwałej podbudowy oraz warstw konstrukcyjnych zapewniających wymagane parametry nośności i zagęszczenia, zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

11. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym złoży wniosek do zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac (zajęcie pasa drogowego) oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na

umieszczenie sieci w pasie drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży zamawiającemu w celu weryfikacji).

13. Po stronie Wykonawcy leży:

- zlecenie nadzorów branżowych oraz przekazanie kopii ich przyjęcia do Zamawiającego,

- obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia w terenie oraz pomiaru powykonawczego przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot zamówienia pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.

15. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji, prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 grudnia 2019 r. o nr 0050/420/19 pn.; „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”.

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

19. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.

20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, w obecności jego właściciela, przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanego wodociągu w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

22. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie nowo wybudowanego wodociągu do istniejących wodociągów w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

23. Do obowiązków Wykonawcy należy ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz kabla identyfikacyjnego na przewodach wodociągowych oraz wykonanie pomiaru ciągłości sygnału.

24. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie trasowania wodociągu wykonanego metodą przewiertu.

25. Wykonawca zobowiązany jest do odcięcia i zaślepienia wyłączonego z

użytkowania, w efekcie realizacji przedmiotu zamówienia, wodociągu.

26. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

27. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, udostępniać go Zamawiającemu, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz przechowywać go na terenie budowy. Odpowiedzialnym za jego prowadzenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym, jest kierownik budowy. Informacje mogą być wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, natomiast wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby, nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu.

28. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do DZ – „Wymagania materiałowe”.

29. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.

30. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

31. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie: faksem (nadanym na nr telefonu 032 325 70 05) lub e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.

32. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego robót, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

33. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, a także aprobat technicznych lub atestów PZH, dotyczących użytych materiałów, prób szczelności i prób ciśnieniowych wykonywanych w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, kart zgrzewów, protokołu z płukania oraz wyników badań jakości wody (po robotach ziemno - montażowych), wykonanych przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, profilu wykonanego przewiertu sterowanego, geodezji powykonawczej, uzupełnionego dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały powinny być dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy europejskie.

34. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

35. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.

36. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 34, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.

37. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

38. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rozbieżności, pomiędzy zakresem projektowym, a rzeczywistym przebiegiem sieci wodociągowej w terenie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili powzięcia takiej informacji, w celu sporządzenia właściwego protokołu ustaleń. W przypadku braku zgłoszenia w ww. terminie, ewentualne roboty dodatkowe nie zostaną uwzględnione przy wynagrodzeniu.

39. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

40. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

41. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót (załącznik nr 8) wraz z formularzem ofertowym.

42. Z uwagi na wprowadzenie zmian w umowach o zaopatrzeniu w wodę dotyczących nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Jordana 32 oraz 58 należy przewidzieć:

- przebudowę przyłącza wodociągowego (na całym odcinku), zasilającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Jordana 32;

- przepięcie do nowego wodociągu przyłącza, zasilającego nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Jordana 58 (brak przebudowy).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Dokument Zamówienia 41-ZP-2026.pdf |
| 2. | Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_41-ZP-2026.docx |
| 3. | Załącznik nr 2_ wzór umowy.pdf |
| 4. | Załącznik nr 3 - podkład mapowy.zip |
| 5. | Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa.zip |
| 6. | Załącznik nr 5 - projekt zastępczej organizacji ruchu_.zip |
| 7. | załącznik nr 6 - wymagania materiałowe.zip |
| 8. | załącznik nr 7 - schemat węzła wodomierzowego.zip |
| 9. | Przedmiar, Jordana Tychy.xlsx |
| 10. | Zał_ nr 9 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc |
| 11. | informacja z otwarcia ofert.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Jordana, w Tychach | 45232150 – 8 | 1 | szt. | budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce realizacji: zgodnie z DZ |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 4. | Dodatkowe warunki formalne: Polisa<br>Wadium<br>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% ceny brutto |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |