

Numer zapytania	Z19/4/1
Tytuł zapytania	Dostawa akumulatorów AGM do UPS, szczelne, bezobsługowe
Kupiec prowadzący:	Śniegocka, Jolanta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Czardybon, Marcin
Data złożenia:	2025-04-24 14:51:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-24 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-28 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-26 23:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Akumulatory mają być: SZCZELNE, BEZOBSŁUGOWE, AGM

Napięcie Nominalne 12 V
Typ AGM VRLA

Pojemność
Rozł. 20 godz. 26 Ah
Rozł. 10 godz. 24,7 Ah
Rozł. 5 godz. 22,1 Ah
Rozł. prądem 1C 14,7 Ah
Rozł. prądem 3C 10,4 Ah

Masa 9.3 kg

Rezystancja wewnętrzna 9.5 mΩ @ 1 kHz

Maksymalny prąd rozładowania
5 sek. 390 A
zwarcioowy 780 A

Zakres dopuszczalnych temp. Pracy
Ładowanie -15°C ÷ 40°C
Rozładowanie -15°C ÷ 50°C
Przechowywanie -15°C ÷ 40°C

Poziom samorozładowania w temp. 20°C
1 miesiąc 92%
3 miesiące 90%
6 miesięcy 80%

Warunki ładowanie w temp. 20°C
Maksymalny prąd 7.8 A

Napięcie ładowania
Praca cykliczna: 14.4 ÷ 15.0 V
Praca buforowa: 13.5 ÷ 13.8 V
Komp. temp.: cykl./bufor. -5,0/-3,0 mV/°C/cell

Projektowana żywotność
Praca cykliczna
głębokość rozł. 100% 200 cykli
głębokość rozł. 50% 500 cykli
głębokość rozł. 30% 1000 cykli
Praca buforowa 10 lat / Long Life (EUROBAT)

Materiał obudowy ABS UL94 HB

Terminal podłączeniowy F6 (śruba M5)
Moment dokręcania (max.) 4Nm (6Nm)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Akumulator		8	szt.	IT - usługi

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: Proszę o załączenie karty katalogowej produktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie